



SC ELECTRIC EYE SRL

Timisoara, str. Zimnicea, nr. 26;
jud. Timis, e-mail: eye@electriceye.ro

FISA TEHNICA 5

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Celula cu intrerupator

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none">• Dimensiuni 750x1220x2050 (lx a x I)• Carcasa metalica• Intrerupator EVOLIS fix izolatie vaccum, protectie celula linie• Protocol de comunicație : Modbus TCP, CAN, RS485, Ethernet• Sistem de management energetic inclus, integrabil in SCADA		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare <ul style="list-style-type: none">• Temperatura de functionare -25°C pana la +40°C• Programare si asistenta la punerea in functiune		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante <ul style="list-style-type: none">• IEC61215, IEC61730, 2014/35/EU, 2014/30/EU		
4.	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none">• 10 ani garantie, sevice in baza de contract		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant

S.C. ELECTRIC EYE S.R.L.
Ing. Lucian Volintiru

Ofertant

.....